糠塚水源及び水道水でのPFOS及びPFOAの水質検査結果

単位：ng/L

採水日	１号井戸（旧）	１号井戸（新）	２号井戸	３号井戸	水道水	備考
R2.11	11		47	360		
R3.2					45	検査結果確認後、下旬より6か月間3号井戸の取水の停止
R3.9						運転時間を18時間に短縮して再開
R3.10					20	
R4.10					23	
R5.4		nd	21	320		
R5.10		12	27	390	33	検査結果確認後、下旬より3号の運転時間を12時間に短縮　取水量　約235m3/日
R5.11					22	検査結果確認後、下旬より3号の運転時間を9時間に短縮　取水量　約175m3/日
R5.12					13	
R6.2					13	
R6.3					16	
R6.4		nd	130	200	23	水道水はR6.3.29に採水
R6.5					14	
R6.6					17	
R6.7					14	取水量が不足するため、下旬より3号の運転時間を12時間に延長　取水量　約235m3/日
R6.8					16	
R6.9					17	
R6.10					17	
R6.11		9	80	267	15	
R6.12					22	
R7.1		10	104	307	19	3号井戸の取水停止（R7.1.6） 採水日　（R7.1.6）
R7.2		19	194	取水停止（※1）	23	採水日　（R7.2.10）
R7.3		10	245	取水停止（※2）	22	採水日　（R7.3.10）
R7.4		10	245	取水停止（※3）	18	採水日　（R7.4.14）
R7.5		16	265	取水停止（※4）	19	採水日　（R7.5.12）
R7.6		16	取水停止（※5）	取水停止（※5）	nd	2号井戸の取水停止（R7.6.1） 採水日　（R7.6.9）
〃		26	取水停止（※6）	取水停止（※6）	nd	採水日　（R7.6.23）
R7.7		38	取水停止（※7）	取水停止（※7）	5	採水日　（R7.7.14）

暫定目標値　50ng/L以下　　nd：定量下限値（5ng/L）未満

（※1　１日１時間の維持管理運転の実施　　揚水量：約20m3/日　　参考値：865ng/L）
（※2　１日30分間の維持管理運転の実施　　揚水量：約10m3/日　　参考値：612ng/L）
（※3　１日30分間の維持管理運転の実施　　揚水量：約10m3/日　　参考値：467ng/L）
（※4　１日30分間の維持管理運転の実施　　揚水量：約10m3/日　　参考値：442ng/L）
（※5　採水日30分程度の維持管理運転の実施　揚水量：約10m3/回　　参考値：2号 29ng/L,3号 351ng/L）
（※6　採水日30分程度の維持管理運転の実施　揚水量：約10m3/回　　参考値：2号 31ng/L,3号 380ng/L）
（※7　採水日30分程度の維持管理運転の実施　揚水量：約10m3/回　　参考値：2号 44ng/L,3号 308ng/L）