

給 水 装 置 工 事 検 査 表

検査内容	検査結果		
	良	否	備考
(1)工事申込書と工事内容の確認			
1 管種			
2 口径			
3 配管廻り			
4 弁の位置			
5 メーターの位置			
(2) 工事申込書と工事内容の確認			
1 給水管			
2 継手類			
3 給水栓類			
4 弁栓筐類			
(3)給水管の埋設等			
1 埋設深度			
2 埋設状況			
(4)凍結、電食等に対する防護処置			
1 防寒処理			
2 防食処理			
(5) 水圧試験(1.75Mpa/1/2以上)			
1 分岐からメーター			
2 メーターから給水栓			
(6)施工状況			
1 メーター及びメーター筐			
2 弁栓類等			
3 標示ブロック等			
4 クロスコネクション			
5 吐水口空間の間隔			
6 施工後の後片づけ			
(7)残留塩素の測定(0.1mg/ℓ以上)			
1 測定結果			
(8)その他の検査			
備考			